



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области**
172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51
E-mail: OGNP_Torzhek@mail.ru

Предписание № 23/1/15

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара**

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Кувшиновского района в лице директора Орловой Елены Валерьевны
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору № 23 от «01» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут «05» февраля 2021 года по 15 часов 00 минут «15» февраля 2021 года

Проведена проверка: государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновско-
го районов Тверской области по пожарному надзору – начальником ООИД и ПР по Торжокскому, Спи-
ровскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области майором
внутренней службы Лебедевым Андреем Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному над-
зору, проводившего(их) проверку,
стационарного отделения для престарелых и инвалидов Государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского района по адресу Тверская
область, Кувшиновский район, д. Лопатино
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшинов-
ского района Орловой Е.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Ширина общего коридора не со-	Федеральный закон от 21.12.94г.	01.09.2021 г.	

Вх. № 68
15.02.2021

	ответствует нормативным показателям (с учетом одностороннего открывания дверей составляет 1,1 метра при нормативной ширине в 1,2 метра).	№69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 5.1.1, 4.3.3		
2.	Дверь в проеме перехода между отсеком 1 (V степень огнестойкости) и отсеком 2 (III степень огнестойкости) не является противопожарной 2-го типа.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.4.19.	01.09.2021 г.	
3.	Дверь в проеме перехода между отсеком 1 (V степень огнестойкости) и помещением котельной расположенной в отсеке 2 (III степень огнестойкости) не является противопожарной 2-го типа.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.19.	01.09.2021 г.	
4.	Противопожарная стена, разделяющая здание на пожарные отсеки (1 и 2), имеет размеры меньше требуемых значений (по высоте и ширине), что является нарушением конструктивных требований предъявляемых для данного объекта защиты.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.10; п. 5.4.8; п. 5.4.11.	01.09.2021 г.	
5.	Эвакуационная дверь, расположенная между жилой частью и обеденным залом открывается не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6.	01.09.2021 г.	
6.	Горизонтальная входная площадка, расположенная перед наружной дверью эвакуационного выхода, ведущего из помещения приемной в жилой части не имеет ограждения.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3.	01.09.2021 г.	
7.	Ширина эвакуационных выходов из здания составляет 0,9 метра, что менее нормативного показателя в 1,2 метра	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 1.13130.2009 «Сис-	01.09.2021 г.	

		темы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14		
8.	Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия в отсеке 1 (V степень огнестойкости) выполнены из горючего материала и не имеют класс пожарной опасности не ниже К0 (15).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.7.11, 6.7.19	01.09.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ООнд и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области
Лебедев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского района
Орлова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » февраля 2021 года

