



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области

170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.12, т.42-92-01, [ugps@tvcom.ru](mailto:ugps@tvcom.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Торжокского,  
Спировского, Кувшиновского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51 E-mail:  
[ond\\_torzhok@69.mchs.gov.ru](mailto:ond_torzhok@69.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 256/1/134**

(первая цифра шифра шифра: 0 - проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кувшиновского района ИНН 6929003897

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов по пожарному надзору ГУ МЧС России по Тверской области начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов подполковника внутренней службы А.А. Васильева № 256 от 24.09.2021 г. о проведении внеплановой выездной проверки в период с 10 часов 00 минут 30 сентября 2021 года до 17 часов 00 минут 30 сентября 2021 года государственным инспектором по пожарному надзору ОНД и ПР Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов ГУ МЧС России по Тверской области Лебедевым А.А. проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кувшиновского района ИНН 6929003897 Орлова Елена Валерьевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина общего коридора	Федеральный закон от 21.12.94г.	01.08.	

Вх. № 546  
«01» 10 2021 г.

	не соответствует нормативным показателям (с учетом одностороннего открывания дверей составляет 1,1 метра при нормативной ширине в 1,2 метра).	№69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 5.1.1, 4.3.3	2022	
2.	Дверь в проеме перехода между отсеком 1 (V степень огнестойкости) и отсеком 2 (III степень огнестойкости) не является противопожарной 2-го типа.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.4.19.	01.08.2022	
3.	Дверь в проеме перехода между отсеком 1 (V степень огнестойкости) и помещением котельной расположенной в отсеке 2 (III степень огнестойкости) не является противопожарной 2-го типа.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.19.	01.08.2022	
4.	Противопожарная стена, разделяющая здание на пожарные отсеки (1 и 2), имеет размеры меньше требуемых значений (по высоте и ширине), что является нарушением конструктивных требований предъявляемых для данного объекта защиты.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.10; п. 5.4.8; п. 5.4.11.	01.08.2022	
5.	Эвакуационная дверь, расположенная между жилой частью и обеденным	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37,	01.08.2022	

	залом открывается не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6.,4.2.22		
6.	Горизонтальная входная площадка, расположенная перед наружной дверью эвакуационного выхода, ведущего из помещения приемной в жилой части не имеет ограждения.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	01.08.2022	
7.	Ширина эвакуационных выходов из здания составляет 0,9 метра, что менее нормативного показателя в 1,2 метра	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.4	01.08.2022	
8.	Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия в отсеке 1 (V степень огнестойкости) выполнены из горючего материала и не имеют класс пожарной опасности не ниже K0 (15).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.7.11	01.08.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного бюджетного учреждения  
"Комплексный центр социального обслуживания населения"

Кувшиновского района

Орлова Елена Валерьевна

должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)



(подпись)