

Постановление №20

О наложении административного наказания за нарушение требований в области пожарной безопасности

«27» февраля 2023 г.

г. Торжок

(место рассмотрения город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС России по Тверской майор внутренней службы Шмелев Василий Васильевич (г.Торжок, ул.Володарского, д.46а)

(должность, звание, ФИО лица, рассматривающего дело, адрес)

рассмотрев постановления прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении б/н от 06.02.2023 года, вынесенное прокурором Кувшиновского района Тверской области советником юстиции Смирновым Ю.М., на директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского района Орловой Елены Валерьевны работающего(ую), учащегося(уюся) ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского района

(ненужное зачеркнуть)

(наименование предприятия, объекта или учебного заведения)

в качестве: директор

(занимаемая должность)

Дата и место рождения: 30.04.1966 года рождения, пос. Селижарово, Тверской области проживающего(ую) Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.79
установил,

Прокуратурой Кувшиновского района 25.01.2023 в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района, расположенному по адресу: Тверская область, Кувшиновский района, с. Прямухино, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - федеральный закон №, 69-ФЗ), в основные функции системы обеспечения пожарной безопасности входит, в том числе, нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности, разработка и осуществление мер пожарной безопасности, реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Статья 37 названного Федерального закона устанавливает права и обязанности организаций в области пожарной безопасности.

В силу ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, влечет административную ответственность.

В ходе проверки выявлены нарушения правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее-Правила).

Так, в нарушение п. 23 Правил ширина общего коридора не соответствует нормативным показателям (с учетом одностороннего открывания дверей составляет 1,1 метра при нормативной в 1,2 метра).

Дверь в проеме перехода между отсеком 1 (V степень огнестойкости) и отсеком 2 (III степень огнестойкости) не является противопожарной 2-го типа. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3, 4 ст.4, п. 1 ст.6, ст.88, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.4.19;

Дверь в проеме перехода между отсеком 1 (V степень огнестойкости) и помещением котельной, расположенной в отсеке 2 (III степень огнестойкости) не является противопожарной 2-го типа. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. п. 3, 4 ст.4, п. 1 ст.6, ст.88, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестой-

кости объектов защиты» п.5.4.19;

Противопожарная стена, разделяющая здание на пожарные отсеки (1 и 2), имеет размеры меньше требуемых значений (по высоте и ширине), что является нарушением конструктивных требований, предъявляемых для данного объекта защиты. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. п. 3, 4 ст.4, п. 1 ст.6, ст.88, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.4.10, п. 5.4.8, п. 5.4.11;

В нарушение п. 27д Правил эвакуационная дверь, расположенная между жилой частью и обеденным залом, открывается не по направлению выхода из здания.

Горизонтальная входная площадка, расположенная перед наружной дверью эвакуационного выхода, ведущего из помещений приёмной в жилой части, не имеет ограждения. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. п. 3, 4 ст.4, п. 1 ст.6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5;

Ширина эвакуационных выходов из здания, составляет 0,9 метра, что менее нормативного показателя в 1,2 метра. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. п. 3, 4 ст.4, п. 1 ст.6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.4;

Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия в отсеке 1 (V степень огнестойкости) выполнены из горючего материала и не имеют класс пожарной опасности не ниже КО (15). Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. п. 3, 4 ст.4, п. 1 ст.6, ст.88, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.7.11;

В нарушение п. 409 Правил огнетушители (ОП) №4, №5, №6, №7 закреплены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.

В нарушение п. 54 Правил световые оповещатели «Выход», относящиеся к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивают контрастное восприятие информации (изменение информативности восприятия) при получении автоматического командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

В нарушение п. 81 Правил не предоставлено подтверждающих документов, на основании которых определено место хранения золы и шлака, выгребаемых из топки котла, эксплуатируемого на твердом топливе.

В нарушение п. 77 Правил в помещении бани, допущена эксплуатация отопительной печи, наружная поверхность которой имеет повреждения (трещины).

Таким образом, директором ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района (юридический адрес: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Советская, д.55, ИНН 6929003897, ОГРН 1046916008875, зарегистрировано 17.12.2004 МИФНС №12 по Тверской области) совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности.

Административное дело рассматривается в присутствии Орловой Е.В.

Рассмотрев материалы дела, прихожу к следующему:

Согласно ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст.8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6,6.1 и 7 настоящей статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст.20.4 КоАП РФ, являются общественные отношения по обеспечению защищённости личности, имущества и государства

от пожаров.

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении должностным лицом, гражданином или юридическим лицом правил, норм и стандартов пожарной безопасности. Противоправное деяние виновного лица не связывается правовой нормой с обязательным наступлением вредных последствий. Для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта нарушения (невыполнения) требований пожарной безопасности, так как административные правонарушения в рассматриваемой сфере считаются оконченными с момента совершения самих противоправных деяний.

Согласно ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. При рассмотрении настоящего дела фактические обстоятельства установлены полно и всесторонне, объективно подтверждаются представленными доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения.

Принимая во внимание:

смягчающие обстоятельства (ст.4.2 КоАП РФ) – привлечение к административной ответственности впервые. отягчающие обстоятельства (ст.4.3 КоАП РФ) - не установлено.
(указываются смягчающие и отягчающие обстоятельства)

Постановил:

1. Признать директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского района Орлову Елену Валерьевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде **предупреждения**.

2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии постановления. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса об административных правонарушениях: в ОНД и ПР по Тверской области - г. Торжок, ул. Володарского 46 а, или в суд согласно действующего законодательства.

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, соответствующий суд и адрес его нахождения)

3. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы _____, направленной на _____

(общая сумма расходов прописью)

(перечень выплат свидетелям,

понятым, специалистам, экспертам или переводчикам, расходы на хранение, перевозку(пересылку) или исследование вещественных доказательств) отнести на счёт _____ бюджета

федерального или местного)

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы _____


(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами, _____

(принятое решение оставление в деле в течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы _____

(перечень изъятых документов, находящихся в деле) (перечень изъятых вещей, приобретенных к делу) (принятое решение, возвращение законному владельцу)



(подпись лица, вынесшего постановление)

В.В.Шмелёв

(расшифровка подписи)

Копию постановления получил: 25

Орлова Е.В.

(ФИО) законного представителя

Копия постановления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Дата вступления постановления в законную силу: _____

24.02.23

Орлов Е.В.
(дата, подпись)